



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/**pembekal** :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC (M) SDN. BHD.**
Alamat : LOT 3, JALAN JEMUJU EMPAT 16/13D
40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Bahan : **AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: TERASAKI ELECTRIC CO. LTD.
Negara Pengilang	: JAPAN
Jenama	: TERASAKI
Model	: SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 440V & 50Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: SIJIL UJIAN : ASTA-TYPE-000354 & ASTA-TYPE-000356 LAPORAN UJIAN : 191205133GZU-001 & SEPERTI LAMPIRAN
Tarikh Tamat	: 15.10.2024
Rujukan Standard	: IEC 60947-2:2016+AMD1:2019 CSV Edition 5.1 2019-07
Catatan	: i) UTILIZATION CATEGORY B ii) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL)



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 9 Ogos 2022

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Perihal Barangan : **AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)**
Nama Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC (M) SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **LOT 3, JALAN JEMUJU EMPAT 16/13D**
40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : **03-5549 3820**
No. Fax : **03-5512 9299**
Email : **terasaki@terasaki.com.my**
Nama Pengilang : **TERASAKI ELECTRIC CO. LTD.**
Negara Pengilang : **JEPUN**
Jenama : **TERASAKI**
No. Sijil/ : **SIJIL UJIAN ASTA** : **ASTA-TYPE-000354 & ASTA-TYPE-000356**
Laporan Ujian Jenis : **LAPORAN UJIAN ASTA** : **191205133GZU-001, 191205133GZU-002 &**
2020WDK0005
LAPORAN UJIAN SIRIM : **2017EEA0051**
Tarikh Tamat : **15.10.2024**
Rujukan Standard : **IEC 60947-2:2016+AMD1:2019 CSV Edition 5.1 2019-07**
Catatan : **i) UTILIZATION CATEGORY B**
ii) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL)
Muka surat : **1 daripada 1**

KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED CURRENT (A)	NO. OF POLE	Icu (kA)	Ics (kA)	Icw (kA)
1	AR208S	800	3 & 4	65	65	65
2	AR212S	1250	3 & 4	65	65	65
3	AR216S	1600	3 & 4	65	65	65
4	AR220S	2000	3 & 4	65	65	65
5	AR325S	2500	3 & 4	85	85	85
6	AR332S	3200	3 & 4	85	85	85

