



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK  
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

# SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC (M) SDN BHD**  
Alamat : LOT 3, JALAN 16/13D  
40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Bahan : **AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran (1 muka surat)**.

Pengilang	: TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.
Negara Pengilang	: JAPAN
Jenama	: TERASAKI
Model	: SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 440V
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis	: SIJIL UJIAN DEKRA : NL-72427 LAPORAN UJIAN DEKRA : 3319199.51
Tarikh Tamat	: 15.06.2024
Rujukan Standard	: IEC 60947-2:2016, AMD1:2019
Catatan	: i) UTILIZATION CATEGORY B ii) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL)



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 7 Julai 2022

  
Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII  
Pengarah Kanan  
Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya  
JKR Malaysia

**Perihal Barangan** : AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)  
**Nama Syarikat** : TERASAKI ELECTRIC (M) SDN. BHD.  
**Alamat Syarikat** : LOT 3, JALAN 16/13D  
40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN  
**No. Tel** : 03-5549 3820  
**No. Faks** : 03-5512 9299  
**E-mel** : terasaki@terasaki.com.my  
**Nama Pengilang** : TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.  
**Negara Pengilang** : JEPUN  
**Jenama** : TERASAKI  
**No. Sijil/** : SIJIL UJIAN DEKRA : NL-72427  
**Laporan Ujian Jenis** : LAPORAN UJIAN DEKRA : 3319199.51  
**Tarikh Tamat** : 15.06.2024  
**Rujukan Standard** : IEC 60947-2:2016, AMD1:2019  
**Catatan** : i) UTILIZATION CATEGORY B  
ii) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL)  
**Muka surat** : 1 daripada 1

KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED CURRENT (A)	NO. OF POLE	Icu (kA)	Ics (kA)	Icw (kA)
1	AX108S	800	3 & 4	50	50	50
2	AX110S	1000	3 & 4	50	50	50
3	AX112S	1250	3 & 4	50	50	50
4	AX116S	1600	3 & 4	50	50	50

