



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.**
Alamat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG,
47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

Bahan : **RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
Negara Pengilang	: CHINA
Jenama	: TEMLITE
Model	: 9 MODEL SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 240/415 V, 50/60 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: PERAKUAN ST : SJT161106092612022 & SJT161107095502022 PENSIJILAN SIRIM : PC011657 SIJIL CB : SE-102103 LAPORAN UJIAN INTERTEK : 200601984SHA-001 & 200601984SHA-002
Tarikh Tamat	: 15.06.2024
Rujukan Standard	: IEC 61008-1-2010 +A1:2012+A2:2013 & IEC 61008-2-1:1990
Catatan	: TYPE AC



Ir. HANIZAN BT. SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui: 02 Ogos 2022

Perihal Barangan : RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)
Nama Syarikat : TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.
Alamat Syarikat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG,
47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03-8070 2486
No. Fax : 03-5512 9299
Email : terasaki@terasaki.com.my
Nama Pengilang : WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
Negara Pengilang : CHINA
Jenama : TEMLITE
No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : PERAKUAN ST : SJT161106092612022 & SJT161107095502022
PENSIJILAN SIRIM : PC011657
SIJIL UJIAN CB : SE-102103
LAPORAN UJIAN : 200601984SHA-001 & 200601984SHA-002
INTERTEK
Tarikh Tamat : 15.06.2024
Rujukan Standard : IEC 61008-1-2010 +A1:2012+A2:2013 & IEC 61008-2-1:1990
Catatan : TYPE AC
Muka surat : 1 daripada 1

KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED CURRENT (A)	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	NO. OF POLES	SENSITIVITY (mA)
1	TMR10	40	240V, 50/60Hz	2	10
2	TMR10	40	240V, 50/60Hz	2	30
3	TMR10	40	240V, 50/60Hz	2	100
4	TMR10	63	240V, 50/60Hz	2	30
5	TMR10	63	240V, 50/60Hz	2	100
6	TMR10	40	415V, 50/60Hz	4	30
7	TMR10	40	415V, 50/60Hz	4	100
8	TMR10	63	415V, 50/60Hz	4	30
9	TMR10	63	415V, 50/60Hz	4	100

