



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/**pembekal** :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.**
Alamat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG,
SELANGOR DARUL EHSAN.
Bahan : **MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD.		
Negara Pengilang	: CHINA		
Jenama	: TEMLITE		
Model	: TM06 (36 MODEL SEPerti DI LAMPIRAN)		
Kadaran	: 240/415 V, 50/60 Hz		
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: PERAKUAN ST	:	SJT161105073862024 & SEPerti LAMPIRAN
Laporan Ujian Jenis	PENSIJILAN SIRIM	:	PC011638
	SIJIL UJIAN CB INTERTEK SEMKO	:	SE-104334
	LAPORAN UJIAN INTERTEK	:	210201455SHA-001
Tarikh Tamat	: 15.06.2026		
Rujukan Standard	: IEC 60898-1:2015+A1:2019		
Catatan	i) MCB TYPE	:	C
	ii) BREAKING CAPACITY, I_{cn}	:	6kA
	iii) ENERGY LIMITING	:	CLASS 3



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui: 1 Julai 2024

Ir. NOOR ASHIKIN BT. MD TAMIMI
Pengarah Perkhidmatan Pakar
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Perihal Barangan : MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
Nama Syarikat : TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.
Alamat Syarikat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG,
No. Tel : 03 – 8070 2486
No. Fax : 03 – 552 9299
Email : terasaki@terasaki.com.my
Nama Pengilang : WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD.
Negara Pengilang : CHINA
Jenama : TEMLITE
No. Perakuan ST/ : PENSIJILAN SIRIM : PC011638
No. Sijil/ Laporan PERAKUAN ST : SJT161105073862024, SJT161105073872024
Ujian Jenis SIJIL UJIAN CB (INTERTEK) : SE-104334
 LAPORAN UJIAN INTERTEK : 210201455SHA-001
Tarikh Tamat : 15.06.2026
Rujukan Standard : IEC 60898-1:2015+A1:2019
Catatan : ENERGY LIMITING CHARACTERISTICS: CLASS 3
Muka surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION					
NO	MODEL	RATED CURRENT, I_n (A)	NO. OF POLES	MCB TYPES	BREAKING CAPACITY, I_{cn} (kA)
1	TM06	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 & 63	1	C	6
2			2		
3			3		
4			4		