



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/**pembekal** :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC (M) SDN. BHD.**

Alamat : LOT 3, JALAN JEMUJU EMPAT 16/13D
40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Bahan : **AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.
Negara Pengilang	: JEPUN
Jenama	: TERASAKI
Model	: AX108S DAN SEPERTI LAMPIRAN (8 BILANGAN)
Kadaran	: 440 V, 50/60 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: SIJIL UJIAN DEKRA : NL-72427 LAPORAN UJIAN DEKRA : 3319199.51
Tarikh Tamat	: 15.2.2028
Rujukan Standard	: IEC 60947-2:2016, AMD1:2019
Catatan	: i) UTILIZATION CATEGORY B ii) MOUNTING TYPE : WITHDRAWABLE / DRAW-OUT iii) TEMPOWER PRO - AX SERIES iv) OVERCURRENT RELEASE (OCR) : STANDARD TYPE v) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL) vi) MECHANICAL AND/OR ELECTRICAL INTERLOCKING (OPTIONAL)



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 6 Februari 2026


DATO' Ir. ISMAIL BIN HASHIM

Pengarah Kanan

Cawangan Kejuruteraan Elektrik

b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya

JKR Malaysia

LAMPIRAN

Perihal Barangan : AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)
Nama Syarikat : TERASAKI ELECTRIC (M) SDN. BHD.
Alamat Syarikat : LOT 3, JALAN JEMUJU EMPAT 16/13D
40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
No. Telefon : 03-5549 3820
No. Faksimile : 03-5512 9299
E-mel : terasaki@terasaki.com.my
Nama Pengilang : TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.
Negara Pengilang : JEPUN
Jenama : TERASAKI
No. Sijil/ : SIJIL UJIAN DEKRA : NL-72427
Laporan Ujian Jenis : LAPORAN UJIAN DEKRA : 3319199.51
Tarikh Tamat : 15.2.2028
Rujukan Standard : IEC 60947-2:2016, AMD1:2019
Catatan : i) UTILIZATION CATEGORY B
ii) MOUNTING TYPE : WITHDRAWABLE / DRAW-OUT
iii) TEMPOWER PRO - AX SERIES
iv) OVERCURRENT RELEASE (OCR) : STANDARD TYPE
v) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL)
vi) MECHANICAL AND/OR ELECTRICAL INTERLOCKING (OPTIONAL)
Muka surat : 1 daripada 1

DESCRIPTION

NO.	MODEL	RATED CURRENT (A)	NO. OF POLE	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cw} (kA)
1	AX108S	800	3 & 4	50	50	50
2	AX110S	1000	3 & 4	50	50	50
3	AX112S	1250	3 & 4	50	50	50
4	AX116S	1600	3 & 4	50	50	50