



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.**

Alamat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, BANDAR PUCHONG JAYA,
JALAN PUCHONG, 47100 SELANGOR.

Bahan : **RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.		
Negara Pengilang	: CHINA		
Jenama	: TemLite		
Model	: TMR10 DAN SEPERTI LAMPIRAN (8 BIL.)		
Kadaran	: 240/415 V, 50/60 Hz		
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: PERAKUAN ST	:	SJT161104078492026 & SJT161104078472026
Laporan Ujian Jenis	PENSIJILAN SIRIM	:	PC014018
	SIJIL CB SCHEME	:	SIRIM-2026/TERASAKI/002
	LAPORAN UJIAN SIRIM	:	2026EA0332
Tarikh Tamat	: 15.06.2028		
Rujukan Standard	: IEC 61008-1:2012, IEC 61008-2-1:2003		
Catatan	: TYPE A		



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 18 Jun 2026


Ir. ZURAIDAH BT MUHAMAD
Pengarah Perunding Rekabentuk
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

**DESCRIPTION**

NO.	MODEL	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	NO. OF POLES	RATED CURRENT (A)	SENSITIVITY (mA)	TYPE
1	TMR10	240 V, 50/60 Hz	2	40	30	A
2	TMR10	240 V, 50/60 Hz	2	40	100	A
3	TMR10	240 V, 50/60 Hz	2	63	30	A
4	TMR10	240 V, 50/60 Hz	2	63	100	A
5	TMR10	415 V, 50/60 Hz	4	40	30	A
6	TMR10	415 V, 50/60 Hz	4	40	100	A
7	TMR10	415 V, 50/60 Hz	4	63	30	A
8	TMR10	415 V, 50/60 Hz	4	63	100	A