



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.**
Alamat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG,
SELANGOR DARUL EHSAN
Bahan : **MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
Negara Pengilang	: CHINA
Jenama	: TEMLITE
Model	: TM06 DAN SEPerti LAMPIRAN (36 BIL.)
Kadaran	: 240/415 V, 50/60 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: PERAKUAN ST : SJT161106121652026 DAN SJT161106121672026 PENSIJILAN SIRIM : PC011638 SIJIL UJIAN CB (INTERTEK) : SE-104334 LAPORAN UJIAN INTERTEK : 210201455SHA-001
Tarikh Tamat	: 15.06.2028
Rujukan Standard	: IEC 60898-1:2015+A1:2019
Catatan	: i) MCB TYPE : C ii) BREAKING CAPACITY, I_{cn} : 6 kA iii) ENERGY LIMITING : CLASS 3



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 30 Jun 2026


Ir. ZURAIDAH BINTI MUHAMAD
Pengarah Perunding Rekabentuk
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

LAMPIRAN

Perihal Barangan : MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
Nama Syarikat : TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD.
Alamat Syarikat : NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG,
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03 - 8070 2486
No. Fax : 03 - 5512 9299
Email : terasaki@terasaki.com.my
Nama Pengilang : WENZHOU METWORLD ELECTRICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
Negara Pengilang : CHINA
Jenama : TEMLITE
No. Perakuan ST/ : PENSIJILAN SIRIM : PC011638
No. Sijil/ Laporan PERAKUAN ST : SJT161106121652026, SJT161106121672026
Ujian Jenis SIJIL UJIAN CB (INTERTEK) : SE-104334
LAPORAN UJIAN INTERTEK : 210201455SHA-001
Tarikh Tamat : 15.06.2028
Rujukan Standard : IEC 60898-1:2015+A1:2019
Catatan : i) MCB TYPE : C
ii) BREAKING CAPACITY, I_{cn} : 6 kA
iii) ENERGY LIMITING : CLASS 3
Muka surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION

NO.	MODEL	BREAKING CAPACITY (kA)	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	RATED CURRENT, I_n (A)	NO. OF POLES	TYPE
1	TM06	6	240/415 V, 50/60 Hz	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	1, 2, 3, 4	C